

La performance réseau de la commune de Boujan-sur-Libron

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)

Site	Désignation	2022	2023
Import Béziers	Volume d'eau potable importé	259 110	260 165
Import SIEVH, ou SIAPA Thezan-Pailhès, où SIVOM d'Ensérune	Volume d'eau potable importé	0	0
Export Béziers	Volume d'eau potable exporté	0	0
Export SIEVH, ou SIAPA Thezan-Pailhès, où SIVOM d'Ensérune	Volume d'eau potable exporté	0	0
	Total volumes eau potable importés (B)	259 110	260 165
	Total volumes eau potable exportés (C)	0	0

Volumes mis en distribution sur 365 jours

Désignation	2023
Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'')	-
dont volumes eau brute prélevés (A')	-
dont volumes de service production (A'')	-
Total volumes eau potable importés (B)	260 165
Total volumes eau potable exportés (C)	-
Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D)	260 165

Volumes consommés autorisés (m³)

Désignation	2023
Volumes comptabilisés (E = E' + E'')	209 707
- dont Volumes facturés (E')	208 557
- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux, irrécouvrables...) (E'')	1 150
Vcnc : Volumes de service du réseau + Volumes consommés sans comptage (F+G)	7 805
Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H)	217 512

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) sur 365 jours

Désignation	2023
Volumes mis en distribution (D)	260 165
Volumes comptabilisés (E)	209 707
Volumes consommés autorisés (H)	217 512
Pertes en réseau (D-H) = (J)	42 653
Volumes non comptés (D-E) = (K)	50 458
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	22,71
Période d'extraction des données (jours) (M)	365
Indice linéaire de pertes (J)/(MxL)	5,15
Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL)	6,09

Envoyé en préfecture le 21/11/2024

Reçu en préfecture le 21/11/2024

Publié le



ID : 034-213400377-20241119-DELIB202463-DE

La performance réseau de la commune de Boujan-sur-Libron

Rendement de réseau (%) sur 365 jours		
Désignation		2023
Volumes consommés autorisés (H)		217 512
Volumes eau potable exportés (C)		-
Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'')		-
dont volumes eau brute prélevés (A')		-
dont volumes de service production (A'')		-
Volumes eau potable importés (B)		260 165
Rendement de réseau (%) = $100 * (H+C) / (A'-A''+B)$		83,61